Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укрепленности объекта

г. Суворов «19» 12 2018 г.
(наименование населенного пункта)

Комиссия в составе:
- представителя заказчика (далее «Заказчик»):
директора МБОУ ДО «ЦТРиГО» Сорокиной Н. А.
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)
-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):
командира отделения полиции Суворовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области» прапорщика полиции Канатчиковой Г. И.
представителя ФГУП «Охраны»:
- старшего инженера Советского отдела филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Тульской области Черемисова И.Н.
- представителя УФСБ г. Суворова:
сотрудника отделения в г. Суворове УФСБ РФ по Тульской области Гришина М. А.,
- представителя администрации МО Суворовский район:
начальника отдела ГО, ЧС, мобилизационной подготовки администрации МО Суворовский район Осипова А. В.,
произвела обследование объекта «Заказчика»: здания МБОУ ДО «ЦТРиГО»
расположенного по адресу: г. Суворов ул. Тульская, д. 21.
(адрес объекта)
оборудованного средствами: тревожной сигнализацией
(тип сигнализации: охранная, тревожная)
с выводом на ПЦО Суворовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области»
(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:
Краткая характеристика объекта:

Согласно требований Р78.36.032-2013 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХЛИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны» объект относится к категории А3.

Объект находится в двухэтажном здании. Тепло и электроснабжение централизованное. Электропроводка на момент осмотра в удовлетворительном состоянии. Наружные стены здания выполнены из железобетонных стеновых плит, перекрытия и пол бетонные. Имеется подвальное помещение. Периметр объекта огражден металлическим декоративным забором. В ограждении имеются въездные ворота и калитка со стороны жилого сектора ул. Тульская д. 4, запирающиеся на навесные замки. Имеются двое запасных ворот, запираются на навесные замки. Территория принадлежащая данному учреждению в ночное время освещена полностью. Охрана объекта осуществляется сторожем с 20.00 до 08.00. Чердачного помещения объект не имеет.
(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этажей; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укрепленность:

Два центральных входа тамбурного типа. Дверные проемы обоих входов тамбура оборудованы: наружная дверь одностворчатая металлическая, с толщиной наружного и внутреннего листа обшивки 2 мм., запирается на врезной замок. Установлен домофон. Вторая дверь тамбура оборудована одностворчатой деревянной дверью со сплошным заполнением полотна, толщиной 40 мм, запирается дверь на врезной замок. Имеются три дополнительных выхода: два, из которых, тамбурного типа, оборудованы: наружная дверь одностворчатая металлическая, с толщиной наружного и внутреннего листа обшивки 2 мм., запирается на врезной замок; вторая дверь тамбура оборудована одностворчатой деревянной дверью со сплошным заполнением полотна, толщиной 40 мм, запирается дверь на врезной замок; один выход оборудован двойными одностворчатыми деревянными дверьми со сплошным заполнением полотна, толщиной 40 мм, запираются двери на один врезной замок каждая. Оконные проемы

оборудованы рамами металлопластиковой конструкции, технического укрепления не имеют. Подвальное помещение имеет два входа, оборудованных дверьми, выполненными из металлического уголка, сваренного между собой с наполнителем из сетки-рабицы. Двери запираются на навесные замки.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами охраны:

Объект оборудован комплексом тревожной сигнализации «Астра-Р» с выводом на ПЦО Суворовское ОВО. В качестве оконечного устройства используется Прима 3А.

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки.

На момент обследования технические средства охраны находятся в ___исправном_____ состоянии.
(исправном /не исправном)

Выводы комиссии: Инженерно-техническая укрепленность данного объекта_____соответствует_____
(соответствует/не соответствует)

предъявляемым требованиям.

Технические средства охраны признать _____пригодными____ к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

1. **Оборудование и применение систем контроля и управления доступом (Р 78.36.005-2011 ГУВО МВД России)**

1.1. Рекомендуем Вам оборудовать объект системой контроля и управления доступом (установить турникеты, рамки металлодетектора)

2. **Общие мероприятия по усилению охраны объекта.**

2.1 Ежедневно проверять работоспособность средств тревожной сигнализации с ПЦО Суворовского ОВО. Исполнитель: «Заказчик». Срок: постоянно.

2.2 Обо всех изменениях материально–ответственных лиц немедленно сообщать на ПЦО Суворовское ОВО. Исполнитель: «Заказчик». Срок: постоянно.

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3 экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укрупнённости, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

Представители:

«ОВО» _____/Канатчикова Г. И./

«Заказчика» _____/Сорокина Н. А./

ФГУП «ОХРАНА» _____/Черемисов И. Н./

ФСБ _____/Гришин М. А./

Администрация _____/Осипов А. В./